

Arbeitshilfe für die Erstellung eines Funktions-, Flächen- und Raumprogramms für die Geburtshilfe / Entbindungsstation

Hinweis: Je nach Versorgungslevel können zusätzliche bzw. abweichende Voraussetzungen für die Geburtshilfe gelten. Die angegebenen Geburten verstehen sich ohne geplante Sectios. Die Anzahl der tatsächlichen Kreißaalgeburten ist in Verbindung mit dem Betriebsorganisationskonzept (BOK) im Vorfeld nachzuweisen. Die Entbindungsstation sollte der Wöchnerinnen- und Säuglingspflege angegliedert werden.

DIN 13080	Funktion / Fläche / Raum	m ² Nutzfläche nach Anzahl Kreißäle			Anmerkungen
		2 (bis 800 Geburten)	3 (bis 1400 Geburten)	4 (bis 2000 Geburten)	
1.00 Diagnostik und Therapie					
1.10 Entbindung					
	Dienstraum Arzt	*)	14	14	*) bei Bedarf (14 m ²); i. d. R. auf Wöchnerinnenstation
	Pflegestützpunkt inkl. Pflegearbeitsraum rein, Versorgungsgüter, Material, Medikamente	18	22	24	
	Dienstraum Hebamme/Dokumentation	12	12	18	bei Bedarf
	Ruheraum	12	2 x 12	2 x 12	
	Not-Sectioraum	24	24	24	Mindestgröße; inkl. Lagermöglichkeit; Raumklasse II (DIN1946-4); zugeordneter Waschplatz außerhalb des Raumes in unmittelbarer Nähe; ausschließlich für Notfälle!
	Wehenraum / CTG / Überwachung	2 x 14	3 x 14	3 x 14	inkl. Dokumentationsplatz
	Wehenraum / CTG / Überwachung / Untersuchung	18	18	2 x 18	
	Entbindung / Kreißaal	2 x 28	3 x 28	4 x 28	
	Nasszelle	2 x 6	2 x 6	3 x 6	WC und Dusche; jeder Kreißaal sollte unmittelbar an eine Nasszelle angebunden sein
	Entbindungs- / Entspannungsbad	8	12	16	Integriert oder gekoppelt an einen Kreißaal; in Abhängigkeit des Konzeptes; Synergien mit Nasszellen Kreißaal prüfen
	Untersuchung Neugeborene / Reanimation	12	12	12	
	Lager Hilfsmittel	10	12	14	
	Lager Geräte, Wäsche	10	12	14	
	WC Patienten	5	5	8 (5 + 3)*	*) zwei Patienten-WC's
	Personalumkleide inkl. WC				in Abhängigkeit des Bedarfs; Mitberücksichtigung etwaiger Beleghebammen; Anzahl der Nutzer ist darzulegen
	Personalaufenthalt inkl. Teambesprechung	14	16	18	inkl. Teeküche
	Entsorgung / unreiner Pflegearbeitsraum / Putzmittel	12	14	16	
	Wartebereich Angehörige				individuelle Ermittlung nach Bedarf (1 m ² pro Sitzplatz); abhängig von Konzept ggfls. teilweise außerhalb der Geburtshilfe / Verkehrsfläche
	Besucher-WC				Abhängig vom BOK; grundsätzlich sind keine Besuchertoiletten innerhalb dieses Funktionsbereichs vorzusehen, sondern vorhandene Besuchertoiletten anderer Bereiche zu nutzen
	Bereitschaftsdienst	14	14	14	in Abhängigkeit BOK und sofern keine Synergien
	Gesamtfläche Geburtshilfe	265	349	424	