

Arbeitshilfe für die Erstellung eines idealisierten Funktions-, Flächen- und Raumprogramms für eine Endoskopie

DIN 13080	Funktion / Fläche / Raum	Endoskopie-Abteilung mit				Anmerkungen
		2 Untersu- chungs- räumen m ² Nutzfläche	3 Untersu- chungs- räumen m ² Nutzfläche	4 Untersu- chungs- räumen m ² Nutzfläche	5 Untersu- chungs- räumen m ² Nutzfläche	
1.00 Diagnostik und Therapie						
1.05 Endoskopie						
	Endoskopie	26	26	26	26	Lapraskopien sind in der OP-Abteilung durchzuführen
	Umkleide	2	2	2	2	
	WC	3	3	3	3	
	Endoskopie	26	26	26	26	
	Umkleide	3	3	3	3	
	Endoskopie / ERCP		30	30	30	bei Sonderfunktionen und erhöhten Fallzahlen
	Endoskopie			26	26	bei Sonderfunktionen und erhöhten Fallzahlen
	WC			3	3	
	Endoskopie				26	bei Sonderfunktionen und erhöhten Fallzahlen
	Vorbereitung		14	14	14	wenn ERCP
	Schaltraum		6	6	6	wenn ERCP, sofern keine stationäre Röntgenanlage vorhanden ist
	Geräteaufbereitung	20	20	24	24	organisatorische Trennung in reinen und unreinen Bereich erforderlich
	Überwachung / Ruheraum	20	24	28	32	
	Patienten-WC	3	3	6	6	
	Warten / Bettenwarte	16	16	20	20	
	Leitstelle	8	8	8	8	jeder weitere AP 6 m ²
	Dienstraum Leitung			12	12	
	Dienstraum, Ärzte, Befundung			12	12	bei Bedarf
	Personal-Aufenthalt			12	12	zusammen mit anderer Einheit
	Personal-Umkleide	6	6	8	10	
	Personal-WC	3	3	6	6	
	Entsorgung / Putzmittel	10	10	12	12	
	Lager	6	6	8	10	
	Gesamtfläche Endoskopie	152	206	295	329	