

Arbeitshilfe für die Erstellung eines Funktions-, Flächen- und Raumprogramms für eine OP-Abteilung

DIN 13080	Funktion / Fläche / Raum	OP-Abteilung mit			Anmerkungen
		3 OPs m ² Nutzfläche	5 OPs m ² Nutzfläche	10 OPs m ² Nutzfläche	
1.00	Diagnostik und Therapie				
1.09	Operation				
	OP-Leitung	24	24	24	einschl. OP-Koordination und Leitung Anästhesie
	OP 1 bis OP 3	126	126	126	42 m ² pro OP-Saal
	OP 4 und OP 5		84	84	42 m ² pro OP-Saal
	OP 6 und OP 7			84	42 m ² pro OP-Saal
	OP 8 bis OP 10			135	45 m ² pro OP-Saal
	Einleitung	42	56	112	
	Ausleitung	0	0	0	erfolgt i. d. R. im OP
	Waschen	18	24	48	
	Lager Geräte	30	50	80	
	Lager Material	30	50	100	10 m ² pro OP-Saal
	Lager Anästhesiegeräte	15	20	40	
	Wartung Geräte	12	12	12	i. d. R. außerhalb der OP-Abteilung
	Lafettenlager	16	28	56	
	Lafettenreinigung	10	10	20	
	Knochenbank	6	6	6	Bedarf ist nachzuweisen, gesonderte rechtliche Erlaubnis erforderlich
	Aufenthalt Personal mit Küchenzeile	20	30	50	
	Diktatplätze	6	9	18	
	Putzmittel	6	8	16	
	Fläche Kern(Betriebs-)zone	361	537	1.011	
	Personalschleuse (D + H)	50	70	100	Umkleide / reiner Bereich / WC / Dusche
	Patientenschleuse	18	32	50	
	Versorgungsschleuse	16	16	24	Bereichstrennung intern und extern
	unreiner Pflegearbeitsraum / Entsorgungsschleuse	20	25	50	Bereichstrennung intern und extern
	Entsorgung Instrumente	5	8	16	mit Entsorgungsschleuse zu koppeln
	Bettenwarte	18	30	45	außerhalb der OP-Abteilung
	Fläche Austauschzone	127	181	285	
	Lager Sterilgut	20	30	60	
	Rüstzone Sterilgut	18	36	54	bei Bedarf
	Fläche Sterilgutversorgung	38	66	114	
	Z W I S C H E N S U M M E	526	784	1.410	
	Aufwachraum / Vorbereitung	60	100	200	abhängig vom OP-Spektrum und BOK, 10 m ² / Platz, 2 Plätze / Saal
	Stützpunkt inkl. Pflegearbeitsraum rein	12	16	24	
	Arbeitsraum unrein / Entsorgung	8	8	12	
	Fläche Aufwachraum	80	124	236	

Arbeitshilfe für die Erstellung eines Funktions-, Flächen- und Raumprogramms für eine OP-Abteilung

DIN 13080	Funktion / Fläche / Raum	OP-Abteilung mit			Anmerkungen
		3 OPs m ² Nutzfläche	5 OPs m ² Nutzfläche	10 OPs m ² Nutzfläche	
	Leitstelle / Arbeitsraum rein	12	12	12	
	Warten / Teeküche	12	12	12	
	Vorbereitung / Ruheraum				8 m ² pro Platz, abhängig vom BOK
	Arbeitsraum unrein	8	8	8	
	Umkleide Patienten (D + H)				3 m ² pro Platz
	WC (D + H)	6	6	6	barrierefrei
	Fläche Ambulantes Operieren				nicht förderfähig

darüber hinausgehende Anforderungen der Berufsgenossenschaften sind nicht förderfähig